




- 1 Zulauf DN 300 (vorhanden)
- 2 Keil-Flachschieber DN 300
- 3 T-Stück DN 300
- 4 FFR Stück DN 300 / 150
- 5 Keilflachschieber DN 150
- 6 Q-Stück DN 300
- 7 TT-Stück DN 300
- 8 Reduzierschieber DN 300 / 150
- 9 FFR-Stück DN 150 / 80
- 10 FFR-Stück DN 80 / 65
- 11 FFR-Stück DN 150 / 50
- 12 Q-Stück DN 150
- 13 Kugelrückschlagventil DN 150
- 14 FF-Stück, L = 150 mm (für Aufnahme Manometer)
- 15 Sicherheitsventil / Druckhalteventil DN 80
- 16 Be- und Entlüftungsventil DN 2" (Flansch DN 80)
- 17 MID DN 150
- 18 Einlauftrichter DN 250 / 150
- 19 Ablaufleitung DN 150
- 20 Anschweißnippel 1/2"
- 21 Manometer
- 22 Kugelhahn 1/2"
- 23 T-Stück DN 150
- 24 FF-Stücke (zum Einpassen)
- 25 TT-Stück DN 150 / 80
- 26 Übergangsstück DN 150 (Q-Stück mit Anschleißteil zum anpassen an Bestand)
- 27 Auslaufstück (F-Stück), DN 80, L= 200 mm
- 28 FF-Stück, DN 150 L= 450 mm, für Beruhigungstrecke
- 29 FF-Stück, DN 150 L> 250 mm, für Beruhigungstrecke
- 30 FF-Stück, DN 80 L= 300 mm, für Beruhigungstrecke
- 31 Großwasserzähler, DN 80, senkrechter Einbau

Projekt: Wasserrechtsantrag Quelle Pullenhofen	
Auftraggeber: Gemeinde Bruck	
Anlage 2.4	Maßstab: 1 : 25
Maschinenhaus Pullenhofen	Datum: 01/2012
Rohrleitungen	Projekt-Nr.: 10881 A
 Ingenieurbüro für Grundwasser und Umweltfragen Bahnhofstr. 22 88570 Markt Schwaben Tel. 08121459237 0812145923 igwu@gmbh.de-online.de www.igwu-gmbh.de	

a	Änderungen wg. Wegfall HB Pullenhofen	07.01.06	JH
Nr.	Art der Änderung:	Datum:	gezeichnet geprüf.

 Wasserversorgung Gemeinde Bruck			
Maßstab:	1 : 25	Datum:	Name:
Projekt-Nummer:	R03-0011	bearbeitet:	07.01.06 HH
Planart / Plan-Nr.:	Entwurf E 14.1a	gezeichnet:	07.01.06 HH
Geoworkspace:	Maschinenhaus Pullenhofen - Rohrleitungen.gws	geprüft:	07.01.06 JH

**Maschinenhaus Pullenhofen
Rohrleitungen**


EuropPlan Ingenieure GmbH
 Bad Endorf • Fridolfing • Weilheim i. OB

Hauptsitz Bad Endorf
 Bahnhofstraße 7 • D-83093 Bad Endorf
 Tel.: (08053) 798530 - Fax: (08053) 798990
 e-mail: info@europplan.de

Bad Endorf, den 07.01.2006